

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

г. Краснодар
(место составления акта)

"29" октября 2019г.

(дата составления акта)

17-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 1023

По адресу/адресам: г. Краснодар, ул.Баварская, 14.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 1023р-05-2019 от 24.09.19г. заместителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Т.В. Гречаной была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 99

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Дата и время проведения проверки:

« » с час. мин. до час.мин.

« » с час. мин. до час.мин.

учреждение филиалов не имеет

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю»

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С распоряжением ознакомлена, уведомлена, копию получила 26.09.2019г. директор Гаврилюк Н.Б. ✓ *Гаврилюк Н.Б.*

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) дата и номер решения прокурора его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Жаворонкова Ольга Ивановна, старший специалист 1 разряда отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Ванькова Татьяна Леонидовна, Менакер Светлана Яковлевна врача по общей гигиене; Казека Людмила Леонидовна помощника врача по общей гигиене; Челондаева Наталья Ивановна помощника врача по общей гигиене; Овчинникова Нина Ивановна врач-лаборант; Григорян Наринэ Арменовна фельдшер-лаборант; Чурюмова Людмила Ивановна помощник врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" аттестат об аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 07.09.2015 № RA.RU.710012, выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Гаврилюк Н.Б.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке).

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 99 расположен в Прикубанском административном округе по адресу: г. Краснодар, ул. Баварская, 14.

Ведомственная принадлежность – Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар. Образовательную деятельность осуществляет на основании лицензии и санитарно-эпидемиологического заключения на ведение образовательной деятельности.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 99 размещена на самостоятельном земельном участке внутри жилого микрорайона, территория участка ограждена по периметру 1.5 м. металлическим забором и зелеными насаждениями, имеет наружное электрическое освещение. На земельном участке выделены зоны: учебная, физкультурно-спортивная, зона отдыха, хозяйственная зона.

Оборудование физкультурно-спортивной площадки обеспечивает выполнение программ учебного предмета по физическому воспитанию, проведение секционных, спортивных занятий и оздоровительных мероприятий.

Спортивно-игровая площадка имеет твердое покрытие, футбольное поле - травяной покров. Физкультурно-спортивное оборудование, исправно, соответствует росту и возрасту обучающихся.

В хозяйственной зоне:- на бетонной, огражденной с трех сторон площадке на расстоянии не менее 25 м. от здания школы установлены контейнеры с крышками для сбора твердых бытовых отходов. Въезд на хозяйственную площадку отдельный. Вывоз мусора осуществляется по договору АО «Мусоросборочная компания» (муниципальный контракт № 702 БНК от 01.07.2019). На момент проверки мусоросборники не переполнены.

В учебно-опытной зоне расположено здание школы. Въезды и входы к зданию школы, проезды, имеют асфальтное покрытие.

Здание школы 3-х этажное, построено по типовому проекту, эксплуатируется в соответствии с проектом.

В здании общеобразовательной школы оборудовано: 47 учебных кабинетов, библиотека, административные помещения, спортивный зал, актовый зал, столовая, медицинский кабинет, санузлы с умывальными комнатами отдельно для мальчиков, девочек.

В школе обучается 2328 человек, занятия проводятся в две смены, во вторую смену занимаются 2 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж,З; 4А,Б, В, Г, Д, Е,Ж,З; 7А,Б,В,Г,Д.; 8А,Б,В,Г,Д.

Сформировано 67 классов, из них общеобразовательные-65, с углубленным изучением отдельных предметов-2.

В среднем наполняемость классов составляет 34-38 человек, что является нарушением п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Водоснабжение холодное и горячее – централизованное. В начальных классах, в кабинете, физики, химии к умывальным раковинам подведена горячая проточная вода. Для организации питьевого режима оборудованы питьевые фонтанчики в рекреациях на каждом этаже. Питьевая вода отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (экспертное заключение № 7758/03-2 от 22.10.19).

Отопление: централизованное. В учебных классах, коридорах отопительные приборы имеют ограждения.

Освещение: Естественное освещение: в учебных помещениях преимущественно боковое, левостороннее.

Искусственное освещение: Во всех учебных помещениях предусмотрено потолочное преимущественно люминесцентное освещение с использованием ламп типа OSRAM 18W540. В учебных помещениях классные доски оборудованы софитами. Согласно лабораторных результатов, уровни искусственной освещенности в пределах нормируемых требований (экспертное заключение № 7758/03-2 от 22.10.19).

В ряде учебных кабинетов на подоконниках располагаются комнатные цветы в горшках, что является нарушением требований п. 7.1.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Вентиляция в учебных классах естественная, канальная. Проветривание учебных помещений организовано через окна, двери. Показатели измерений параметров метеорологических факторов в учебных кабинетах в пределах нормируемых показателей (экспертное заключение № 7758/03-2 от 22.10.19).

Канализация: централизованная, санитарные узлы оборудованы на каждом этаже кабинетами с дверями без запоров. В туалете для девочек 2-го этажа на потолке следы течи, что является нарушением п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10, в туалетах имеются педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, рядом с раковинами для мытья рук имеются приспособления для бумажных полотенец, в туалетах на унитазах имеются сиденья, изготовленные из материалов, допускающих обработку моющими и дезинфицирующими средствами. В туалете для девочек на 2-ом этаже в предтуалетной установлена одна раковина для мытья рук, что является нарушением п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Организация образовательного процесса осуществляется по классно-кабинетной системе. Учащиеся первой ступени обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях.

Учащиеся 1 ступени обучения обеспечены школьными партами, обеспеченными регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Вся ученическая мебель промаркирована. Рассаживание учащихся проведено с учетом роста-возрастных особенностей учащихся.

В школе оборудован кабинет информатики, имеется лаборантская, установлено по 12 жидкокристаллических компьютеров. Отсутствуют рабочие стулья с подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, что является нарушением требований п.9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Расстановка столов, оборудованных ПЭВМ, произведена с учетом направления естественного освещения. Вентиляция в кабинете ИВТ естественная, сквозное проветривание осуществляется через окна, двери. Для поддержания параметров микроклимата на уровнях нормируемых величин - установлена сплит-система. Показатели измерений уровня звука и звукового давления от работы системного блока не превышают допустимых значений. Уровни напряженности электромагнитного поля по электрической и магнитной составляющей не превышают допустимые показатели (экспертное заключение № 7758/03-2 от 22.10.19).

Спортивный зал расположен на первом этаже школы, общей площадью 148 кв.м. Спортивным и игровым инвентарем обеспечен. Имеются раздевалки и душевые при спортивном зале.

Расписание учебных занятий на 2019-2020 учебный год соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (экспертное заключение № 7758/03-2 от 22.10.19).

Питание учащихся школы осуществляется в столовой которая принадлежит МАДОУ «Детский сад № 64 «Дружба», по контракту на питание доставку продуктов и приготовление пищи для учащихся осуществляет МУП «Комбинат школьного питания № 1».

Производственные помещения пищеблока обеспечены проточной холодной, горячей водой, на случай отключения горячей воды имеется резервные электроводонагреватели, канализационная система исправна. Для мытья столовой посуды имеется 5 моечных ванн и посудомоечная машина со стерилизующим эффектом, для мытья кухонной посуды установлена двухсекционная ванна. Раковины и моечные ванны оборудованы смесителями, исключаяющими повторное загрязнение рук после мытья, Для

хранения уборочного инвентаря имеется шкаф. Холодильное и технологическое оборудование в исправном состоянии. 2-х разовое горячее питание для учащихся осуществляется по перспективному циклическому 2-х недельному меню, согласованному с Управлением Роспотребнадзора, искусственная «С» витаминизация третьих блюд проводится, суточная проба отбирается.

Медицинское обслуживание от ГБУЗ ДГП № 23. Осмотр учащихся на педикулез проведен, запись в журнале имеется. На гельминтозы учащиеся обследованы в сентябре 2019г.

На день обследования влажная уборка во всех учебных помещениях, рекреациях и лестничных проемах проведена. Для хранения и обработки уборочного инвентаря выделены отдельные помещения на каждом этаже. На дезинфицирующее средство «Жавелион» имеется инструкция по приготовлению дезинфицирующих растворов от производителя, емкости с приготовленным дезсредством имеют маркировку с указанием наименования и концентрации используемого рабочего дезинфицирующего раствора.

Согласно штатному расписанию всего в школе работает 154 сотрудника, к проверке представлены личные медицинские книжки, необходимые медицинские обследования пройдены в полном объеме.

При обследовании обнаружены нарушения требований санитарного законодательства СанПиН 2.4.2.2821-10

1. п. 4.9- в среднем наполняемость классов составляет 34-38 человек;
2. п. 7.1.9 - в ряде учебных кабинетов на подоконниках располагаются комнатные цветы в горшках;
3. п.4.28 - в туалете для девочек 2-го этажа на потолке следы течи;
4. п.4.25 - в туалете для девочек на 2-ом этаже в предтуалетной установлена одна раковина для мытья рук;

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

1. п.9.6. – в кабинете ИВТ отсутствуют рабочие стулья с подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденьями и спинки.

— выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний нарушений не выявлено:

ст.ст. 17, 19,28, 29.34, 36, 50 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

-Федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний" от 17.09.1998 № 157-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака";

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2013 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию";

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 09/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09. 2011 № 799;

-СанПиН 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

-Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки";

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий";

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества";

- Санитарно-эпидемиологические правила -СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности"
- СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации проведению дератизационных мероприятий";
- СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза";
- СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации";
- СП 3.1.2952-11 "Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита";
- СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза".
- СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение";

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена**, (заполняется при проведении выездной проверки):

Главный специалист-эксперт
отдела надзора за условиями
воспитания и обучения

О.И. Жаворонкова О.И.

Старший специалист
1-го разряда

Т.Л. Ванькова

Директор МАОУ СОШ № 99

Н.Б. Гаврилюк

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: экспертное заключение № 7758/03-2 от 22.10.19, протоколы лабораторных исследований № 2115/06-4-П, 2116/06-4-П, 2117/06-4-П, 2118/06-4П, 4571 от 07.10.19, № 16897, 16896, 16897 от 03.10.19, 16912 от 04.10.19.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"29" октября 2019г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)